

岸和田市内の防火対象物の違反状況

令和5年12月18日現在

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		公表開始日
		違反事項(根拠法条)	違反の部分	
医療法人 ヒグチ歯科医院	岸和田市東大路町 287	屋内消火栓設備の未設置 自動火災報知設備の未設置 (法第17条第1項)	防火対象物全体	令和2年4月9日
スーパー滝の下	岸和田市真上町 22-1	自動火災報知設備の未設置 (法第17条第1項)	防火対象物全体	令和4年2月22日
内山商店 ヨコタ薬局	岸和田市池尻町 579-1	自動火災報知設備の未設置 (法第17条第1項)	防火対象物全体	令和4年3月2日

※ 本公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものであり、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物もあります。