

記入例

様式第3号（第3条関係）

屋外広告物安全点検報告書（屋上広告物）

年 月 日

岸和田市長 様

(i) → 報告者 住所 _____
 (広告物の所有者等) 氏名 _____ 印
 電話 _____

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名)

大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は、下記のとおりです。

1 広告物等の概要

- (1) 表示又は設置の場所
- (2) 設置年月日
- (3) 前回許可日
- (4) 前回許可番号

設置年月日は、当初に設置した年月日を記入してください。

(ii) 年 月 日
 年 月 日

当面、安全上支障はないが、次回までに改善が必要と認められる異常がある場合、その旨記入してください。

2 点検結果

点検日 _____ 年 月 日

注) 点検日は、許可の申請前3ヶ月以内とする。

区分 (点検箇所)	点検項目	異常		特記事項	
		有	無		
① 基礎部分・根巻き	裂傷等	有	無		(A)
② アンカーボルト	ボルト、ナット等の錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	アンカーボルトが腐食して折れ倒壊の危険があるため、早急な取替えが必要。	(D)
	ボルトのぐらつき、ナット等の緩み	有	無		(A)
③ 支柱・鉄骨構造部	錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り	有	無	柱に亀裂があるが、当面の間、安全上支障はないと判断できる。次回申請時までには改善が必要。	(C)
④ 本体接合部	錆び、腐食、劣化、変形 ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	安全上支障のない軽度のさびがあるが、経過観察とする。	(B)
⑤ 表示面板	錆び、腐食、劣化、変形、破損	有	無		(A)
	仕上げフィルム、塗装の劣化	有	無		
⑥ 額縁（外周部分）	板金の錆び、腐食、劣化、変形	有	無		
	ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有	無	安全上支障のない軽度な異常がある場合は、その旨及び経過観察等対応を記入してください。	
⑦ 電材	機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線 分電盤、タイマー等の動作状況	有	無	該当なし	(E)
電材突き出し部材	取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み	有	無	該当なし	(E)
附属部材	タラップの腐食、劣化、鳥よけ具の破損、変形 その他附属品の劣化等	有	無	該当なし	(E)

早急に改善をしないと安全上支障となる異常箇所があった場合、必要な改善の内容を記入してください。

安全上支障のない軽度な異常がある場合は、その旨及び経過観察等対応を記入してください。

上記の点検結果は、事実と相違ありません。

管理者 住所 _____ (iv) _____ 印
 氏名 _____

点検者 住所 _____ (v) _____ 印
 氏名 _____
 資格名称 _____